

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ЕС.ПБ40.В.00292

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007855

Общество с ограниченной ответственностью «ТК ТехноСонус» (ООО «ТК ТехноСонус»).

Адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23.

ОГРН: 1137746024734

Телефон: 8 (495) 787-56-10. Факс: 8 (495) 922-36-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«TEXSA SYSTEMS S.L.U.»

Адрес: 08755 Castellbisbal (Barcelona), Spain, с/Ferro, 7 Poligono Industrial Can Pelegri, Испания.

Телефон: +34936351400. Факс: +34936351400.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Рулонный комбинированный тепло- и звукоизоляционный материал, типов TECSOUND FT 55AL, TECSOUND FT 55, TECSOUND FT 75, TECSOUND 2F T80, толщиной от 12 мм до 24 мм, со средней плотностью от 40 кг/м³ до 80 кг/м³.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 680690 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ).

Класс пожарной опасности материала - КМ 5. См. Приложение № 0005857.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 16-04-20/2П от 20.04.2016 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИИ01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № FSK.RU.0002.F0001061 от 07.12.2015 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

27.04.2016

по

26.04.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.В. Трушкин

О.Н. Корольченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.ПБ40.В.00292

(обязательная сертификация)

№ 0005857

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

Д.В. Трушкин

инициалы, фамилия

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия